

# КАК УЗНАТЬ РАЗРЕШЕННУЮ МОЩНОСТЬ НА ДОМ?



Часто задаваемые вопросы от жителей Хакасии и ответы на них

## 1 Как узнать разрешенную мощность на дом?

### Какие именно документы смотреть?

Разрешенная мощность на дом написана в документах об осуществлении технологического присоединения, а именно:

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
- акт разграничения эксплуатационной ответственности
- акт об осуществлении технологического присоединения

В каждом из этих документов указана максимальная мощность в кВт (пример: максимальная мощность: 15 кВт)

## 2 Документов нет. Что делать?

Если у вас нет на руках документов, перечисленных выше, то их можно восстановить

**ОБРАТИТЕСЬ  
В ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» –  
«ХАКАСЭНЕРГО»**

Письменно

По почте РФ:

655017,  
Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Пушкина, 74

По электронной почте:  
[info@ab.rosseti-sib.ru](mailto:info@ab.rosseti-sib.ru).

Заполните заявку  
на ПОРТАЛ-ТП.РФ

Я живу  
не в Абакане,  
как найти  
документы?

Очно обратившись в:

Район электрических  
сетей (РЭС)

в вашем районе

Центр обслуживания  
потребителей (ЦОП),

г. Абакан,  
ул. Советская, 172

Время работы:

пн-пт с 08:00 до 17:00  
обед с 12:00 до 13:00

## 3 Как сделать запрос на копию договора?

Копию договора можно запросить:

- на портал-ТП.РФ, отправив запрос на предоставление копии документа
- очно у сетевой организации.

Копия предоставляется бесплатно



ПОРТАЛ-ТП.РФ

## 4 У меня не получается подать заявку через портал-ТП.РФ, есть иные варианты, куда обратиться?

В случае если самостоятельно не получается подать заявку через портал-ТП.РФ, то вы можете обратиться к специалистам «Хакасэнерго» за помощью:

- получить консультацию  
**по телефону горячей линии 8-800-220-0-220**
- обратиться в район электрических сетей (РЭС),  
находящийся в каждом административном  
центре района Республики Хакасии
- обратиться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП),  
расположенный по адресу: г. Абакан, ул. Советская, 172.

## 5 Есть ли разница между увеличением до 15 кВт и свыше 15 кВт?

Разница между увеличением мощности до 15 кВт и свыше 15 кВт заключается в технических мероприятиях и стоимости технологического присоединения (ТП)\*

- в случае увеличения мощности до 15 кВт с сохранением условий льготной платы за единицу мощности без замены прибора учёта плата за ТП будет составлять ~ 4 000 рублей
- в случае увеличения мощности до 15 кВт с сохранением условий льготной платы за единицу мощности и если требуется замена прибора учёта (переход с 220 В на 380 В), то плата за ТП будет составлять ~ 35 000 рублей
- в случае увеличения мощности выше 15 кВт (нет льготных условий платы за единицу мощности) в плату за ТП будут включены затраты на мероприятия сетевой компании (если будет необходимость в мероприятиях), плата за ТП составит от 35 000 руб.



Если у вас есть акт разграничения балансовой принадлежности сети, то при подаче заявки на увеличение мощности существующего присоединенного объекта вам не нужно указывать номер договора об осуществлении технологического присоединения

\* В соответствии с приказом Государственного комитета тарифного регулирования Республики Хакасия

# Как понять, насколько необходимо увеличить мощность?

Для расчёта необходимо произвести арифметический расчет мощности имеющихся электроприборов, которые могут быть одновременно включены в сеть, для удобства можно использовать схему.

Затем сравните полученное число с максимальной мощностью, указанной в документах о технологическом присоединении.

## РАЗБЕРЁМ СИТУАЦИИ:

**Ситуация 1.** «Не могу понять, почему мне раньше хватало 5 кВт, а сейчас резко нет. Включаю только одновременно чайник, плиту и сразу вырубает?»

При одновременном включении чайника (2,5 кВт), электрической плиты (5 кВт) суммарная единовременная потребляемая мощность составляет 7,5 кВт, т.е. если у Потребителя максимальная мощность 5 кВт (по документам о технологическом присоединении), то и происходит срабатывание автоматики при превышении максимальной мощности. В данном случае превышение максимальной мощности составляет 2,5 кВт.

**Ситуация 2.** «У нас договор на 15 кВт. Была включена духовка, 2 холодильника и чайник. Свет отключили, превышения не было»

Если на момент отключения не было превышения максимальной мощности на объекте потребителя, то возможно следующее:

- неисправность электрооборудования (в т.ч. электрической проводки) на объекте Потребителя, таким образом сработал коммутационный аппарат
- плановое отключение электроэнергии с целью проведения ремонтных работ на внешней питающей сети персоналом сетевой организации
- аварийное отключение электроэнергии в сетях сетевой организации

Пример определения необходимой мощности:

**20 кВт**



**15 кВт**



**10 кВт**



**7 кВт**



Вы также можете обратиться за консультацией к нашим специалистам любым указанным выше способом

## Почему меня не уведомили заранее, что я потребляю сверх того, что указано в документе?

Законодательством не предусмотрено предварительное уведомление потребителя в случае выявления факта превышения максимальной мощности, особенность ограничения режима потребления – незамедлительное введение.

До 6 октября 2024 г. у каждого жителя республики есть время определиться с необходимым объёмом мощности. На этот период энергетики выставят сигнал на срабатывание автоматики с 5 кВт до 15 кВт

## Какие сроки выполнения мероприятий по увеличению мощности?

Сроки исполнения мероприятий по договорам технологического присоединения, регламентированы Правилами технологического присоединения утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, а также прописаны в заключенных договорах, а именно:

До 15 кВт (при условии сохранения льготности):

- **30 рабочих дней:** если не требуется исполнение мероприятий в части строительства электрических сетей, но требуется только монтаж прибора учёта со стороны сетевой компании
- **6 месяцев:** если требуются мероприятия по строительству электрических сетей

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный)